

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MUHTELİF BİRİMLERİNDE BULUNAN YANGIN
TÜPLERİNİN BAKIM, ONARIM ŞARTNAMESİDİR.

1.1. İşin Niteliği ve Tanımlar

Bu şartname; İstanbul Tıp Fakültesi Muhtelif birimlerinde, muhtelif kapasitelerde bulunan toplam 980 adet Yangın tüplerinin TSE 11827 standart'ına uygun bakım, onarımlarının yapılması işini kapsamaktadır.


1.2. İstekliler,

İhaleye katılacak İstekli Firmalar, (tamamı vizesi yapılmış) aşağıda belirtilen (Firmanın kendi adına düzenlenmiş) belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir:

- a) Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 11827/Nisan 2015 standardına istinaden verilmiş olan Hizmet Yeterlilik Belgesi
- b) TS 862-7 EN 3-7 +A1 Belgesi,
- c) ISO 9001: 2015 Kalite yönetim standartlarına uygunluk belgesi,
- d) TSE EN 1866-1 Taşınabilir ABC tozlu yangın söndürücü uygunluk belgesi,

1.3. Yapılacak İşler,

- a) Bakım ve onarımı yapılacak tüpler ekli listede buldukları yerlerde tüm kontrolleri yapılacaktır,
- b) 1.4 maddede belirtilen malzemeler veya bunların dışında ihtiyaç duyulabilecek malzemeler olduğu takdirde yazılı olarak yüklenici firma tarafından idareye sunulacak ve onay alındıktan sonra yapılacaktır,
- c) Etiketleme işlemi Yangın Söndürücü tüpün kolay görülebilen yerine yapıştırılacak ve üzerinde ;
 - 1- Tüple ilgili teknik tüm bilgiler,
 - 2- Bakım işini yapan firmaya ait tüm bilgiler yazılı olacaktır,
- d) Yangın söndürme tüpleri ile ilgili yapılacak olan tüm bakım, onarım işleri Teknik Hizmetler Amirliği elemanlarının gözetiminde yapılacaktır,
- e) Yangın söndürme tüpleri ile ilgili muayene ve kontrol işlemleri sözleşme imzalanmasına müteakip üç gün içerisinde başlanacak ve herhangi bir öngörülemeyen sebep olmadığı müddetçe 30 gün içerisinde tamamlanacaktır
- f) Yangın söndürücülerin bakımları "TSE EN TS 11602-2 Yangından korunma- taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler- bölüm 2: muayene ve bakım" STANDARTINA VE TS 11827/NİSAN 2017 İŞYERLERİ


Burhan ALTIN
Hastane Müdür Yardımcısı


Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı


Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM HİZMETLERİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR STANDARTINA UYGUN YAPILACAKTIR.

g) Yüklenici firma tarafından muayene ve bakım işleri için görevlendirilecek elemanlar sertifikalı olacaktır.

1.5 Yüklenici ;

- a) Çalışmalar esnasında yüklenici firma her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür,
- b) Çalışmalar esnasında yüklenici firma elemanları tarafından sistemlere veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır,
- c) Bakım onarım çalışması yapılan yangın tüplerinde değiştirilmesine karar verilen yedek parçalar ve işçilik hatalarına karşı bir yıl süre ile yüklenici firma garantisi altında olacaktır.


Burhan DURAN
Hastane Müdür Yardımcısı


Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.


Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı