



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

Akü,

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

Akü= 14 İnci Sıradaki Akü Yirmi Dört Adedi 12 V- 200 Amper. İki Adedi 12 V- 180 Amper Olacaktır,Bütün Aküler Kutup Başları İle Beraber Olacaktır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

KURU TIP BAKIMSIZ AKÜ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

Teknik Hizmetler Amirliği Deposu,

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

Yerleşke İçerisindeki Muhtelif Güçlerdeki Jeneratörlerin Bakım,Onarımlarında İhtiyaç Duyulan Malzeme,

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

İstekliler Jeneratörler Üzerinde Numuneleri Görecek İdareden Onay Alacaklardır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin İmzalanmasına Mütakip İdarenin Talebi Üzerine30.....Gün İçerisinde Tek Sefede Teslim Edilecektir.

GENEL HUSUSLAR

- 1- Talep Edilen Malzemeler Tse Veya Ce Belgeli Olacaktır.Belgeler Muayene Kabul Komisyonuna Sunulacaktır..
- 2- Bütün Malzemeler İmalat Hatalarına Karşılık İki Yıl Yüklenici Firma Garantisi Altında Olacaktır.
- 3- Muayene Kabul Komisyonunun Uygun Görmediği Malzemeler Yenileri İle Değiştirilecektir.

İMZA-KAŞE

Burhan BURHAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.