



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	12V 18 AH AKÜ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	12 V 18 Ah Akü TSE, CE, UL, EN ISO 9001, ISO TS 16949 kalite sistem belgelerine, TS 1352-3 EN 60896-22: 2006; TS EN ISO 27001:2005 bilgi güvenliği yönetim sistemi ve TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesine sahip olacaktır. Nominal voltaj:12 V, kapasite (Ah):18, akü üzerinde imalatçı firma adı, imalat tarihi, kesme gerilimleri ile şarj gerilimleri, imalatçı ülke ve standardı, (+) ve (-) işaretleri bulunacaktır. Akü çevreye zarar vermeyen, asit sızdırmayan tipte olup, -15 derece ile +40 derece ısı değerleri arasında çalışabilmelidir. Akü kuru ve bakım gerektirmeyen tip olacaktır. Akü orijinal ambalajında ve kullanılmamış olacaktır. Akünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	TEKNİK HİZMETLER AMİRLİĞİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İTF ESNAF HASTANESİNDE YER ALAN MUHTELİF BİRİMLER.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDA OLACAKTIR.
GENEL HUSUSLAR	-Tüm ürünlerin taşıma ve montaj işlemini yüklenici firma yapacaktır. Taşıma ve montaj işleminde doğacak her türlü olumsuzluktan yüklenici firma sorumludur. -Yüklenici montaj ve cihazı devreye alma işlemlerini idarenin uygun göreceği zaman diliminde yapacaktır. -Bütün işlemler Teknik Hizmetler Amirliği gözetiminde yapılacaktır. -Montaj çalışmaları esnasında sisteme ve çevreye verilecek zarardan yüklenici firma sorumludur. -Yüklenici firma montaj çalışması esnasında her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. 2- Talep edilen üründe yüklenici firma en az üç değişik marka veya model numunelerini idareye sunacak ve idarenin uygun göreceği marka veya model malzemeleri getirecektir.

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	12V 18 AH AKÜ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	12 V 18 Ah Akü TSE, CE, UL, EN ISO 9001, ISO TS 16949 kalite sistem belgelerine, TS 1352-3 EN 60896-22: 2006; TS EN ISO 27001:2005 bilgi güvenliği yönetim sistemi ve TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistem belgesine sahip olacaktır. Nominal voltaj:12 V, kapasite (Ah):18, akü üzerinde imalatçı firma adı, imalat tarihi, kesme gerilimleri ile şarj gerilimleri, imalatçı ülke ve standardı, (+) ve (-) işaretleri bulunacaktır. Akü çevreye zarar vermeyen, asit sızdırmayan tipte olup, -15 derece ile +40 derece ısı değerleri arasında çalışabilmelidir. Akü kuru ve bakım gerektirmeyen tip olacaktır. Akü orijinal ambalajında ve kullanılmamış olacaktır. Akünün üretim tarihi üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	TEKNİK HİZMETLER AMİRLİĞİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İTF ESNAF HASTANESİNDE YER ALAN MUHTELİF BİRİMLER.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDA OLACAKTIR.
GENEL HUSUSLAR	-Tüm ürünlerin taşıma ve montaj işlemini yüklenici firma yapacaktır. Taşıma ve montaj işleminde doğacak her türlü olumsuzluktan yüklenici firma sorumludur. -Yüklenici montaj ve cihazı devreye alma işlemlerini idarenin uygun göreceği zaman diliminde yapacaktır. -Bütün işlemler Teknik Hizmetler Amirliği gözetiminde yapılacaktır. -Montaj çalışmaları esnasında sisteme ve çevreye verilecek zarardan yüklenici firma sorumludur. -Yüklenici firma montaj çalışması esnasında her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. 2- Talep edilen üründe yüklenici firma en az üç değişik marka veya model numunelerini idareye sunacak ve idarenin uygun göreceği marka veya model malzemeleri getirecektir.

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

Ömer YÖRGÜN
Hastane Müdür Yardımcısı