

	<p>T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ</p> <p>SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p>	<p>İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/></p> <p>ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/></p>
---	---	--

MALZEMENİN
ADI

MEDİKAL SIVI OKSİJEN (LİKİT SİLİNDİR TÜP)

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Tıbbi amaçlı sıvı oksijen ve oksijen tankları ile ilgili hususlar:

1.1 Yüklenici, depolama şartlarında belirtilen adetlerde ve hacimlerde likit silindir tüpleri kullanıma uygun şekilde yerleştirecek, gerekli montaj ve bağlantılarını yapacaktır.

1.2 Yüklenici; medikal sıvı oksijen likit silindir tüpleri yerleştirilmesi/ montajı için hiçbir ücret talep etmeyecektir,


1.3. Yüklenici tarafından; İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları Anabilim Dallarının hizmet vereceği ek hizmet binası 8vatan caddesi emniyet md. Yanı) sistemlerin devamlı faal halde tutulması amacı ile en az 72 saat ihtiyacı karşılayacak kadar 600 Kğ, 450 m3 likit silindir oksijen tüplerinden bulundurmaktır, tüplü sistemlerin bağlı olduğu tesisat, regülatör, rakor ve her türlü bağlantı ekipmanlarının kontrolleri Hastane elemanları tarafından yapılacaktır.

1.4. Yüklenici, likit silindir tüpleri ve bağlı sistemlerinin (regülatör, basınç göstergeleri, emniyet valfi vana,vs) tümünün her türlü bakım ve onarımını ücretsiz yapacaktır, tüplerin muhafazası, vasıflarının korunması ve her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayacaktır, Bu amaçla **Yüklenici**, ilgili her türlü arızayı giderebilecek 24 saat hizmet veren bakım-onarım servisi bulunduğu dair veya alımı yaptığı merkezden söz konusu bakım ve onarımların yapılacağına ,herhangi bir arıza anında en geç **6 saat** içinde uzman ekipler tarafından gerekli müdahalede bulunulacağını ve düzenli olarak tanklar ve bağlı ekipmanlarının bakım onarımlarının yapıldığına dair belgeyi her ay sonunda Hastane Müdürlüğüne sunacaktır.


1.5. İTF likit silindir tüplü Medikal Sıvı Oksijen ihtiyacı günlük 200 kğ civarındadır, ihtiyaçların karşılanması ve ikmalin hasta hizmetlerinde herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemesi açısından ulaşım, hava durumu (gerek görüldüğü takdirde ilave likit silindir tüpleri konulabilir, Hastane Personelinin medikal sıvı oksijen ihtiyaçlarını yüklenici firma tarafından kuruma verilecek olan iletişim bilgileri, sipariş birimine telefon, fax, elektronik posta ile bildirmelerinden itibaren en geç **24** saat içerisinde iş günü-tatil günü ayrımı olmaksızın yüklenici tarafından yapılacaktır, burada kurum elemanının kayıtları esas alınacaktır.

1.6. 1.7. Yüklenici, yukarıda geçen 1.3 üncü maddede belirtilen yerlerdeki tüm sistemlerin ve tüpler ile bağlı ekipmanlarının aylık bakım ve kontrollerini kurum elemanları ile beraber yaparak hizmete hazır olduklarını gösteren raporu(yüklenici söz konusu yerlerdeki medikal gaz oksijen tüplerinin miktarı, emniyeti ve tedarikinden sorumludur) her ayın son gününde Hastane Müdürlüğü'ne verecektir.


İMZA-KAŞE


Mustafa DURAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


İhsan PAPAĞOĞLU
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE


Mustafa DURAN
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

1. İhale konusu:

İstanbul Tıp Fakültesi KBB ve Göz Hastalıkları Hastanesinin Medikal Sıvı **oksijen ihtiyacının 2020 yılının 20 Eylül- 31 Aralık döneminde iş saatleri içinde ve dışında** karşılanmasıdır.

2.Tanımlar:

Bu şartname içindeki;

İdare: İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

Yüklenici: İhale ile tıbbî gazları karşılama işini üstlenmiş kişi veya şirket ifade eder.

3.Genel hükümler:

3.1. a) Üretici ise, Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit üretim, dolun, depolama ve dağıtım izin belgesini, **Dolum bayisi ise, Bağlı** bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit üretim, dolun, depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığında kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolun, depolama ve dağıtım izin belgesini, il Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair resmi belgeyi, **Satış bayisi ise, bağlı** bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen üretim ve azotprotoksit dolun izin belgesini, Sağlık bakanlığından ya da il Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit depolama ve dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair resmi belgeyi,ihale dosyasında sunacaktır.

3.1.b) İstekli firma, kendi koşulunu sağlayan Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımını, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesine sahip olacak, belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

3.1.c) İstekli üretici ise iyi imalat uygulamaları (Good Manufacturing Practice –GMP) belgesini,bayii ise bayisi olduğu üretici firmanın iyi imalat uygulamaları (Good Manufacturing Practice –GMP) belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

3.1.d) İstekli firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş "Mesul Müdürlük" Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.

3.2. Yüklenici, kötü hava (yağmur,kar,fırtına, grev) gibi durumlarda hastanenin günlük Likit Silindir tüplü Medikal Sıvı Oksijen ihtiyaçlarının karşılanmasında herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemesi açısından her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

3.3 Yüklenici firma, Likit Silindir tüplü ve bağlantılı ekipmanlarına ait bakım ve onarımları ücretsiz olarak yerine getirecektir.

İMZA-KAŞE

Zurriye DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Emine PERPAKCI
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Harun ÖZTÜRK
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

**KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ**

1. Medikal Silindir tüplü Sıvı Oksijenin özellikleri Türk veya Avrupa Farmakopisine uygun olacaktır. İdare gerek gördüğü ve talepte bulunduğu zaman, yüklenici tarafından gerekli analiz yapılarak Türk veya Avrupa Farmakopisine uygunluk belgelenecektir.

**DEPOLAMA
ŞARTLARI**

**KULLANIM YERİ
VE ÖZELLİĞİ**

K.B.B ve GÖZ hastalıkları hizmet binası

**ÜRETİM TARİHİ
VE MİADI**

İhtiyaçlar doğrultusunda haftanın her günü tedarik yapılacaktır. Sipariş verme sorumluluğu Hastaneye aittir.

**AMBALAJ ŞEKLİ
VE MİKTARI**

Toplam 600 kg veya litre veya 450 m3 kapasiteli silindir tüpler,

**TIBBİ
ÖZELLİKLERİ**

Safiyet en az % 99.5 olmalıdır.

GENEL HUSUSLAR :

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN
Hastane Kalite Yöneticisi

İMZA-KAŞE

Emrah KAPAKÇI
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Emrah KAPAKÇI
Hastane Müdürü