

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
AMELİYATHANELER, YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ ve YATAKLI
HASTA SERVİSLERİNE HİTAP EDEN MERKEZİ OKSİJEN SİSTEMİ
DAĞITIM REGÜLATÖRLERİ ve BAĞLI APARATLARIN BAKIM,
ONARIM ŞARTNAMESİDİR.

1.1. İşin Niteliği ve Tanımlar

Bu şartname; İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok, Acil Birimler, Göğüs Hastalıkları, Deniz ve Su Altı Binalarında bulunan Ameliyathaneler, yoğunbakım üniteleri ve yataklı hasta servislerine hitap eden Medical Oksijen Gazı Dağıtım Merkezinde bulunan Basınç Regülatörü ve bağlı aparatlarının malzemeli olarak ilgili mevzuat çerçevesinde bakım, onarım işlerinin yapılarak çalışır vaziyette teslimi işini kapsamaktadır.

1.2. İstekliler,


- 1- Benzer işleri yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir,
- 2- Bakım –onarım işlerinde değiştirilmesi mecburi olan malzemeler TSE ve CE belgeli 1. Kalite olacaktır,
- 3- İstekliler söz konusu işlerin yapılacağı mahalli, sistemleri ve cihazları önceden yerinde görecektir,
- 4- Yüklenici bakım-onarım işlerinde kullanacağı, Basınç Regülatörü, sarı nipel, sarı rakor, kelebek vana v.s malzemelerin numuneleri yerinde görüldükten ve idareden onay alındıktan sonra gerekli çalışmalar başlatılacaktır,


1.3 . Yapılacak İşler,

- a- Beş adet 10 -5 Bar 180-200 m3/h kapasiteli medical likit oksijen basınç regülatörünün eskileri mevcut yerlerinden demontaj işlemi sırayla yapılarak çıkarılacak ve yerine yenileri montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir,
- b- Bir adet 200-10 ve ona bağlı 10-5 Bar 180-200m3/h kapasiteli iki adet Medical Gaz Oksijen (Tüp içerisinde) basınç regülatörünün eskileri mevcut yerlerinden demontaj işlemi sırayla yapılarak çıkarılacak ve yerine yenileri montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir,
- c- Bir adet azot protoksit regülatörü 200-10 ve ona bağlı 10-5 bar 150 m3/h kapasiteli onarım ve bakımı yapılacaktır, eğer bakım ve onarımı yapılamıyorsa yenisi ile değiştirilecektir,
- d- Bu çalışmalar esnasında ihtiyaç duyulacak tüm fittings ve diğer kullanılacak olan yardımcı malzemeler 1. Kalite ve medical oksijen sistemine uyumlu olacaktır,

1.4 Yüklenici ;

- a) Çalışmalar esnasında yüklenici firma her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür,
- b) Çalışmalar esnasında yüklenici firma elemanları tarafından sistemlere veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır,
- c) Bakım onarım çalışmaları sonucunda söz konusu sistemlerin çalışma fonksiyonlarında herhangi bir performans kaybı olmamalıdır,
- d) Bütün çalışmalar Teknik Hizmetler Amirliği elemanları gözetiminde yapılacaktır,


DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı


Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı


Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
AMELİYATHANELER, YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ ve YATAKLI
HASTA SERVİSLERİNE HİTAP EDEN MERKEZİ OKSİJEN SİSTEMİ
DAĞITIM REGÜLATÖRLERİ ve BAĞLI APARATLARIN BAKIM,
ONARIM ŞARTNAMESİDİR.

1.1. İşin Niteliği ve Tanımlar

Bu şartname; İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok, Acil Birimler, Göğüs Hastalıkları, Deniz ve Su Altı Binalarında bulunan Ameliyathaneler, yoğunbakım üniteleri ve yataklı hasta servislerine hitap eden Medical Oksijen Gazı Dağıtım Merkezinde bulunan Basınç Regülatörü ve bağlı aparatlarının malzemeli olarak ilgili mevzuat çerçevesinde bakım, onarım işlerinin yapılarak çalışır vaziyette teslimi işini kapsamaktadır.

1.2. İstekliler,

- 1- Benzer işleri yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir,
- 2- Bakım –onarım işlerinde değiştirilmesi mecburi olan malzemeler TSE ve CE belgeli 1. Kalite olacaktır,
- 3- İstekliler söz konusu işlerin yapılacağı mahalli, sistemleri ve cihazları önceden yerinde göreceklerdir,
- 4- Yüklenici bakım-onarım işlerinde kullanacağı, Basınç Regülatörü, sarı nipel, sarı rakor, kelebek vana v.s malzemelerin numuneleri yerinde görüldükten ve idareden onay alındıktan sonra gerekli çalışmalar başlatılacaktır,


1.3 . Yapılacak İşler,

- a- Beş adet 10 -5 Bar 180-200 m3/h kapasiteli medical likit oksijen basınç regülatörünün eskileri mevcut yerlerinden demontaj işlemi sırayla yapılarak çıkarılacak ve yerine yenileri montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir,
- b- Bir adet 200-10 ve ona bağlı 10-5 Bar 180-200m3/h kapasiteli iki adet Medical Gaz Oksijen (Tüp içerisinde) basınç regülatörünün eskileri mevcut yerlerinden demontaj işlemi sırayla yapılarak çıkarılacak ve yerine yenileri montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir,
- c- Bir adet azot protoksit regülatörü 200-10 ve ona bağlı 10-5 bar 150 m3/h kapasiteli onarım ve bakımı yapılacaktır, eğer bakım ve onarımı yapılamıyorsa yenisi ile değiştirilecektir,
- d- Bu çalışmalar esnasında ihtiyaç duyulacak tüm fittings ve diğer kullanılacak olan yardımcı malzemeler 1. Kalite ve medical oksijen sistemine uyumlu olacaktır,

1.4 Yüklenici ;

- a) Çalışmalar esnasında yüklenici firma her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür,
- b) Çalışmalar esnasında yüklenici firma elemanları tarafından sistemlere veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır,
- c) Bakım onarım çalışmaları sonucunda söz konusu sistemlerin çalışma fonksiyonlarında herhangi bir performans kaybı olmamalıdır,
- d) Bütün çalışmalar Teknik Hizmetler Amirliği elemanları gözetiminde yapılacaktır,


MUSTAFA DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı


ÖMER YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı


Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.