



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

MALZEMENİN ADI

**22 (YİRMİİKİ) KALEM KOMPANZASYON PANOLARI
MALZEMESİ**

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1.Sıradaki jeneratör kontrol paneli, mevcut hizmet verilen sistemlere mutlaka uygun nitelik ve özellikte TSE veya CE kalite belgelerine sahip olacaktır.
- 2.Sıradaki jeneratör govornör kontrol kartı, mevcut hizmet verilen sistemlere mutlaka uygun nitelik ve özellikte TSE veya CE kalite belgelerine sahip olacaktır.
- 3.Sıradaki jeneratör voltaj regülatörü, mevcut hizmet verilen sistemlere uygun nitelik ve özellikte TSE veya CE kalite belgelerine sahip olacaktır.
- 4.Sıradaki röle KAEL 18 PC-TFT özelliğinde, mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu olup, Teknik Hizmetler Amirliğinde görülecektir. TSE ve CE belgelerine sahip 1.kalite olacaktır.
- 5.Sıradaki kondansatör 5 kvar 400V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TS EN 60831-1 standardına uygun olacaktır.
- 6.Sıradaki kondansatör 10 kvar 400V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TS EN 60831-1 standardına uygun olacaktır.
- 7.Sıradaki kondansatör 15 kvar 400V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TS EN 60831-1 standardına uygun olacaktır.
- 8.Sıradaki kondansatör 0,5 kvar 230V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TSE standardına uygun olacaktır.
- 9.Sıradaki kondansatör 2 kvar 230V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TSE standardına uygun olacaktır.
- 10.Sıradaki 00 boy sigorta en az 60 amper değerinde TSE veya CE belgesine sahip olacaktır.
- 11.Sıradaki şönt reaktörü 5 kvar 400V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TSE/CE standartlarına uygun olacaktır.
- 12.Sıradaki şönt reaktörü 10 kvar 400V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TSE/CE standartlarına uygun olacaktır.
- 13.Sıradaki harmonik filtre 5 kvar 400V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TSE/CE standartlarına uygun olacaktır.
- 14.Sıradaki harmonik filtre 10 kvar 400V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TSE/CE standartlarına uygun olacaktır.
- 15.Sıradaki harmonik filtre 15 kvar 400V özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TSE/CE standartlarına uygun olacaktır.
- 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.Sıradaki kompanzasyon kontaktörleri 5 kvar- 10 kvar- 15 kvar- 20 kvar- 40 kvar- 60 kvar- 75 kvar özelliğinde mevcut kompanzasyon sistemi ile uyumlu, TSE/CE standartlarına uygun olacaktır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

TEKNİK HİZMETLER AMİRLİĞİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

İTF KOMPANZASYON PANOLARI PERİYODİK BAKIMLARINDA
KULLANILAN MALZEMELER

İMZA-KAŞE

Burhan DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Turhan Odabasi
Ela Tek

İMZA-KAŞE

Salih SENSÖY



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDA OLACAKTIR.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine ..30..gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.2- Tüm ürünlerde yüklenici firma en az üç değişik marka veya model numunelerini idareye sunacak ve idarenin uygun göreceği marka veya model malzemeleri getirecektir.3- Talep edilen malzemelerle ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinde görülecektir.4- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE
Burhan DUNAN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE
Toshan Odabasi
Acl. Teft
Ay

İMZA-KAŞE
Salih SENSÖY