



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

MALZEMENİN ADI	DEVİRDAIM POMPASI (JENERATÖR İÇİN)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	A- Devirdaim pompası 750 KVA DOOSAN marka-model jeneratöre uyumlu özellikte olacaktır. B- Yüklenici firma mevcut hizmet verilen jeneratörün devirdaim pompasını uygun nitelik ve özellikte olduğunu yerinde tespit edip görecektir. C- Devirdaim pompası üzerinde marka-model ve teknik bilgileri yazılı olacaktır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	TEKNİK HİZMETLER AMİRLİĞİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İTF JENERATÖR SİSTEMLERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN MALZEME
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDA OLACAKTIR.
GENEL HUSUSLAR	1-Montaj ve demontaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Montaj işleminde doğacak her türlü olumsuzluktan yüklenici firma sorumludur. 2-Yüklenici montaj ve cihazı devreye alma işlemlerini idarenin uygun göreceği zaman diliminde yapacaktır. 3-Bütün işlemler Teknik Hizmetler Amirliği gözetiminde yapılacaktır. 4-Montaj çalışmaları esnasında sisteme ve çevreye verilecek zarardan yüklenici firma sorumludur. 5-Yüklenici firma montaj çalışması esnasında her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. 6-Yüklenici firma, jeneratörü boşa ve yükte çalıştırarak performans ölçümü yapacaktır. Yaşanacak herhangi bir performans kaybından yüklenici firma sorumlu olacaktır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Orijinal ambalajında, üzerinde teknik özellikleri yazılı olacaktır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine ..30..gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- Talep edilen malzeme ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinde görülecektir. 2- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3- Yüklenici firma söz konusu parçayı idarenin göstereceği Jeneratöre montajını yapıp çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.

İMZA-KAŞE

Burak DÖN
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

ELEKTRİK TEKNİSYENİ
UĞUR ARSLAN

İMZA-KAŞE

SEMİ TUNAN