

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE DOĞALGAZ İLE ÇALIŞAN BRÜLÖRLERİN BAKIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

GENEL HUSUSLAR

1. Yüklenici her yaptığı bakım işleminin sonucunda rapor tutacak ve raporun ıslak imzalı 1 (bir) nüshasını İdare'ye teslim edecektir.
2. Cihazların herhangi birinde kısmen veya tamamen uygunsuzluk tespit edildiğinde rapor tutulacak ve raporun ıslak imzalı 1 (bir) nüshası İdare'ye teslim edilecektir.
3. Bakım esnasında oluşabilecek arızaların giderilmesi bakım işleri kapsamında olup ek ücret talep edilmeyecektir.
4. Yüklenici, bakımı yapılan her cihaza üzerinde firma bilgisi ve yapılan test tarihini ile bir sonraki yapılacak test tarihini gösterir etiket yapıştıracaktır.
5. Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
6. Bakım süresi **7 (yedi)** takvim gününü geçmeyecektir.
7. Yüklenici, hizmet kapsamında görevlendirdiği personel için gerekli koruyucu teçhizatı temin edecek ve personelinin koruyucu teçhizatla çalışmasını sağlayacaktır.
8. Yüklenici personellerinin mevcut iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uygun şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.
9. Yüklenici adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından, yüklenici sorumludur. İdare'nin dolaylı veya dolaysız herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
10. Yüklenici firma Hizmet Yeterlilik Belgesinin (TSE-HYB) örneğini teklif verme aşamasında idareye sunacaktır.
11. Yüklenici bakım sırasında gerekli olan tüm alet, teçhizat vb. malzemeleri temin etmekle yükümlüdür.
12. Yüklenici bakım öncesi cihazla ilgili tespiterini yapacak arıza mevcut ise İdareye bildirecek ve daha sonra bakıma başlayacaktır. Bakım sonrası çıkan arıza ve yedek parça ihtiyacından firma sorumlu olacak ve herhangi bir ücret istenmeyecektir.

BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

1. Brülör hava prosestadı, hava-basınç şalteri kontrolü
2. Baca gazı analizi yapılarak brülör hava-yakıt oranının ayarlanması
3. Brülör kazan emniyet ventili, yakıt boruları ve bacasının kontrolü
4. Alev değen yüzeylerin, baca ve yanma odasının temizliği
5. Gaz kafasının kontrolü ve temizliği
6. Brülör fotoselinin kontrolü ve temizliği
7. Brülör hava fanı kanalları ya da klepelerin kontrolü ve temizliği
8. Selenoid vana kontrolü
9. Brülör beyin kontrolü
10. Brülör ateşleme trafosu ve tüm elektrik (sigorta, röleler, kablo ve ikaz lambaları) sisteminin kontrolü

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

Erdiç TAŞKIN
Teknik Hizmetler Amiri

Nihat POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE DOĞALGAZ İLE ÇALIŞAN BRÜLÖRLERİN BAKIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

GENEL HUSUSLAR

1. Yüklenici her yaptığı bakım işleminin sonucunda rapor tutacak ve raporun ıslak imzalı 1 (bir) nüshasını İdare'ye teslim edecektir.
2. Cihazların herhangi birinde kısmen veya tamamen uygunsuzluk tespit edildiğinde rapor tutulacak ve raporun ıslak imzalı 1 (bir) nüshası İdare'ye teslim edilecektir.
3. Bakım esnasında oluşabilecek arızaların giderilmesi bakım işleri kapsamında olup ek ücret talep edilmeyecektir.
4. Yüklenici, bakımı yapılan her cihaza üzerinde firma bilgisi ve yapılan test tarihini ile bir sonraki yapılacak test tarihini gösterir etiket yapıştıracaktır.
5. Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
6. Bakım süresi **7 (yedi)** takvim gününü geçmeyecektir.
7. Yüklenici, hizmet kapsamında görevlendirdiği personel için gerekli koruyucu teçhizatı temin edecek ve personelinin koruyucu teçhizatla çalışmasını sağlayacaktır.
8. Yüklenici personellerinin mevcut iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uygun şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.
9. Yüklenici adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından, yüklenici sorumludur. İdare'nin dolaylı veya dolaysız herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
10. Yüklenici firma Hizmet Yeterlilik Belgesinin (TSE-HYB) örneğini teklif verme aşamasında idareye sunacaktır.
11. Yüklenici bakım sırasında gerekli olan tüm alet, teçhizat vb. malzemeleri temin etmekle yükümlüdür.
12. Yüklenici bakım öncesi cihazla ilgili tespiterini yapacak arıza mevcut ise İdareye bildirecek ve daha sonra bakıma başlayacaktır. Bakım sonrası çıkan arıza ve yedek parça ihtiyacından firma sorumlu olacak ve herhangi bir ücret istenmeyecektir.

BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

1. Brülör hava prosestadı, hava-basınç şalteri kontrolü
2. Baca gazı analizi yapılarak brülör hava-yakıt oranının ayarlanması
3. Brülör kazan emniyet ventili, yakıt boruları ve bacasının kontrolü
4. Alev değen yüzeylerin, baca ve yanma odasının temizliği
5. Gaz kafasının kontrolü ve temizliği
6. Brülör fotoselinin kontrolü ve temizliği
7. Brülör hava fanı kanalları ya da klepelerin kontrolü ve temizliği
8. Selenoid vana kontrolü
9. Brülör beyin kontrolü
10. Brülör ateşleme trafosu ve tüm elektrik (sigorta, röleler, kablo ve ikaz lambaları) sisteminin kontrolü

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

Erdiç TARKIN
Teknik Hizmetler Amiri

Nihal POYRAZ
Hastane Müdür Yardımcısı