



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) IGBT KARTI, IGBT SÜRÜCÜ  
VE SMPS KARTI

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

**1-IGBT KARTI**

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) IGBT Kartı (300A-1200V) 30 KVA Verikon K7520121IF-07 seri numaralı cihaza uyumlu özellikte olacaktır.

**2-IGBT SÜRÜCÜ**

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) IGBT Sürücü 30 KVA Verikon K7520121IF-07 seri numaralı cihaza uyumlu özellikte olacaktır.

**3-SMPS KARTI**

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) SMPS Kartı 30 KVA Verikon K7520121IF-07 seri numaralı cihaza uyumlu özellikte olacaktır.

DEPOLAMA  
ŞARTLARI

Normal depolama şartlarında saklanmalıdır.

KULLANIM YERİ VE  
ÖZELLİĞİ

İTF Çocuk Diyaliz Servisi

ÜRETİM TARİHİ VE  
MİADI

İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ  
ALTINDA OLACAKTIR.

GENEL HUSUSLAR

- 1-Tüm ürünlerin taşıma, montaj ve hizmete alma işlemi yüklenici firma sorumluluğunda UPS Cihazları kurulum, montaj ve işletme konularında deneyimli uzman ekipler tarafından yapılacaktır. Taşıma ve montaj işleminde doğacak her türlü olumsuzluktan yüklenici firma sorumludur.
- 2-Yüklenici montaj ve cihazı devreye alma işlemlerini idarenin uygun göreceği zaman diliminde yapacaktır.
- 3-Bütün işlemler Teknik Hizmetler Amirliği gözetiminde yapılacaktır.
- 4-Montaj çalışmaları esnasında sisteme ve çevreye verilecek zarardan yüklenici firma sorumludur.
- 5-Yüklenici firma montaj çalışması esnasında her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
- 6- Yüklenici firma tüm ürünleri mevcut hizmet veren yerlerdeki UPS cihazına uygun nitelik ve özellikte olduğunu yerinde tespit edip getirecektir.
- 7-Montaj ve demontaj işlemlerini yapacak yüklenici firma personelleri için her türlü kişisel koruyucu donanım, ekipman, belge, eğitim vb. tüm sorumlulukları üstlenecektir.
- 8-Yüklenici firma montaj çalışması esnasında 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bağlı yönetmeliklere uygun emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
- 9-Yüklenici firma montaj işleminden sonra Teknik Hizmetler Amirliği gözetiminde cihazların gerekli tüm testlerini yapıp çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.
- 10-Yüklenici, montajdan garanti süresi bitimine kadar yapılan işlemlerden dolayı

İMZA-KAŞE  
Dr. Öğretim Üyesi  
Beşdagger AKSU  
İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Nefes Yoğunlanma  
Dip. Tesevî Med. Tıbbiat

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Alex YILMAZ  
İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm. Dr. Alex YILMAZ  
Çocuk Nefes Yoğunlanma Tıbbiat

İMZA-KAŞE

ELEKTRİK TEKNİSYENİ  
UĞUR ARSLAN

Uğur Arslan



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

	cihazlarda oluşabilecek arızaya, İdarenin bildirmesinden en geç 24 saat içinde Teknik Hizmetler Amirliği gözetiminde arızaya müdahale edip, hiçbir ücret talep etmeden arızayı gidererek sistemi çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Orijinal ambalajında, üzerinde teknik özellikleri yazılı olacaktır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>1- İstekli firma bayii ise bayilik belgesi veya bayiisi olduğu firmaya ait belgeleri ihale dosyasında sunacaktır.</li><li>2- İstekli firmalar Kesintisiz Güç Kaynağı konusunda TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine haiz olacaktır.</li><li>3- İstekliler söz konusu sistemi yerinde görüp, EK-1 de yer alan yer görme belgesini imzalayarak ihale dosyasına sunacaktır.</li></ol>

İMZA-KAŞE

Dr. Ömer Özgenç  
Başkan  
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Nefesli Uzmanı  
Eip: 110567

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Alev YILMAZ  
I.U İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Nefesli Uzmanı: 50140160372  
Çocuk Nefesli Uzmanı: 701100 / 68372

İMZA-KAŞE

ELEKTRİK TEKNİSYENİ  
UGUR ARSLAN