



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	3 (ÜÇ) KALEM ISITMA-SICAK SU SİSTEMLERİ MALZEMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.GAZ VANA MOTORU (BRÜLÖR İÇİN) A-Voltaj AC 220-240V 50/60 Hz olacaktır. B-Çalışma sıcaklığı -15 ile +60 °C arasında olacaktır. C-IP 54 koruma sınıfına sahip olacaktır. D-Gaz vana motoru SKP70.111B27 model özelliğinde olacaktır. E- Gaz vana motoru yerinde görülüp sisteme birebir uyumlu malzeme getirilecektir. 2.SELENÖİD VALF A-Voltaj 230 VAC 50-60 Hz 20 VA değerinde olacaktır. B-Pmax 500 mbar değerinde olacaktır. C-IP 54 koruma sınıfına sahip olacaktır. D-Çalışma sıcaklığı -15 ile +60 °C arasında olacaktır. E-TS EN 161 standardına sahip olacaktır. F-Selenoid valf SV-D 507 model özelliğinde olacaktır. G- Selenoid valf yerinde görülüp sisteme birebir uyumlu malzeme getirilecektir. 3.BRÜLÖR UV FOTOSEL LAMBASI A-Brülör UV fotosel lambası Landis 502 1131 model özelliğinde olacaktır. B-Brülör UV fotosel lambası soket yuvası-kılıf ile birlikte takım halinde olacaktır. C-Brülör UV fotosel lambası yerinde görülüp sisteme birebir uyumlu malzeme getirilecektir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Normal depolama şartlarında saklanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İTF Temel Tıp Bilimleri Binası -3.kat Isıtma-Sıcak Su Sistemleri (Kazan Dairesi) bakım ve onarımlarında kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	Uzun süreli kullanımlara karşı dayanıklı ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Ambalaj orijinal, üzerinde kaç adet olduğu ve özellikleri yazılı olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. 2.Malzemeler yüklenici firma tarafından Teknik Hizmetler deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- Talep edilen malzemelerle ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinin yerinde görülecektir ve numune örneklerine göre getirilecektir. 2- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile en çok 3 (üç) iş günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE
Serapettin Ergül
Teknisyen
Santier

İMZA-KAŞE
Recep Oruç
Teknisyen



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	3 (ÜÇ) KALEM ISITMA-SICAK SU SİSTEMLERİ MALZEMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<u>1.GAZ VANA MOTORU (BRÜLÖR İÇİN)</u> A-Voltaj AC 220-240V 50/60 Hz olacaktır. B-Çalışma sıcaklığı -15 ile +60 °C arasında olacaktır. C-IP 54 koruma sınıfına sahip olacaktır. D-Gaz vana motoru SKP70.111B27 model özelliğinde olacaktır. E- Gaz vana motoru yerinde görülüp sisteme birebir uyumlu malzeme getirilecektir. <u>2.SELENOİD VALF</u> A-Voltaj 230 VAC 50-60 Hz 20 VA değerinde olacaktır. B-Pmax 500 mbar değerinde olacaktır. C-IP 54 koruma sınıfına sahip olacaktır. D-Çalışma sıcaklığı -15 ile +60 °C arasında olacaktır. E-TS EN 161 standardına sahip olacaktır. F-Selenoid valf SV-D 507 model özelliğinde olacaktır. G- Selenoid valf yerinde görülüp sisteme birebir uyumlu malzeme getirilecektir. <u>3.BRÜLÖR UV FOTOSEL LAMBASI</u> A-Brülör UV fotosel lambası Landis 502 1131 model özelliğinde olacaktır. B-Brülör UV fotosel lambası soket yuvası-kılıf ile birlikte takım halinde olacaktır. C-Brülör UV fotosel lambası yerinde görülüp sisteme birebir uyumlu malzeme getirilecektir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Normal depolama şartlarında saklanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	İTF Temel Tıp Bilimleri Binası -3.kat Isıtma-Sıcak Su Sistemleri (Kazan Dairesi) bakım ve onarımlarında kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	Uzun süreli kullanımlara karşı dayanıklı ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Ambalaj orijinal, üzerinde kaç adet olduğu ve özellikleri yazılı olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. 2.Malzemeler yüklenici firma tarafından Teknik Hizmetler deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1- Talep edilen malzemelerle ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinin yerinde görülecektir ve numune örneklerine göre getirilecektir. 2- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile en çok 3 (üç) iş günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Serafettin Ergül
Teknisyen
Sarı

İMZA-KAŞE

Recep Oruç
Teknisyen