

KOMPANZASYON PANOLARI BAKIM, ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu : İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde beş merkezde toplam on altı adet kompanzasyon sistemlerinin 01-01-2020 tarihinde başlamak şartı ile 31-12-2020 tarihine kadar bakım, onarım işlerinin yapılması ve sistemlerin aktif, çalışır vaziyette hizmet vermesinin sağlanmasıdır

Yapılacak işler ;

Bütün merkezlerdeki kompanzasyon panolarının aşağıda belirtilen şekilde günlük ve haftalık olarak gerekli kontrolleri yapılacaktır

1-Bütün merkezlerdeki akım, gerilim ölçümleri ve sayaç durumları kapasite durumlarına göre her gün veya gün aşırı (aktif, reaktif, kapasitif ve endüktif değerler kontrol edilerek tolerans değerleri sınırları içerisinde olması sağlanacaktır), yapılan bu kontroller rapor edilecek ve sonuçlar idareye rapor halinde verilecektir.

2- Kontroller esnasında sistemde arızalı olduğu tespit edilen herhangi bir parça yenisi ile derhal değiştirilerek sistemin sağlıklı hizmet vermesi sağlanacak, arızalanan parçanın arıza nedeni araştırılacak ve rapor halinde idareye bilgi verilecektir.

3- Kompanzasyon panolarının üzerinde bulunan tüm ekipman bağlantıları kontrol edilecek gerekli olan durumlarda müdahale edilecektir.

4- Kompanzasyon panolarının fiziki durumları kontrol edilerek gerekli durumlarda görüş ve öneriler rapor halinde idareye sunulacaktır, her haftanın son gününde yüksek vakumlu emicilerle panolar temizlenecektir.

5- Kompanzasyon panolarındaki di elektrik dayanımları kontrol edilecek, harmonik değerler ölçümleri yapılacak ve görülen eğer varsa farklılıklar düzenli olarak bir çizelge halinde yazılacaktır.

6- Enerji verimliliği çerçevesinde tüm merkezlerdeki tüketimler düzenli olarak takip edilecek, varsa yük artışları idareye bildirilecek, yük artışları mevcut kompanzasyon sistemlerinin kapasitesi üzerine çıkış gösteriyorsa idareye derhal yazılı rapor verilerek ek sistemler yapılması sağlanacaktır.

GENEL HUSUSLAR :

- 1- Yüklenici talep edilen bakım, onarım işi ile ilgili olarak alanında uzman kişilerle hizmet vereceğini muayene kabul komisyonuna taahhüt edecektir.
- 2- Yüklenici sözleşme başlangıç tarihinden itibaren kompanzasyon panolarında mesai saatleri içinde ve dışında hafta sonu tatilleri, resmi ve dini bayram


Burhan DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı


Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı


Mustafa CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı

tatillerinde oluşacak her türlü arızaya 24 saat uzman ekiplerle ilk müdahaleyi azami 2 saat içerisinde yapacaktır, ilk müdahale sonrasında sistemde onarılması veya değiştirilmesi gereken parçalar en geç 1 gün içerisinde yapılacaktır.

- 3- Yüklenici arıza giderme işlerini zamanında yapmazsa ya da yazılı veya e-ileti, telefon, faks ile bildirim yapıldığı halde malzeme kusurlarını gidermezse, Kurum aleyhine doğabilecek her türlü olumsuzlukların giderleri, zarar, ziyanları Yükleniciye ait olmak üzere İdare kusuru gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır,
- 4- Yedek parça ihtiyacı bulunması durumunda Yüklenici firma ihtiyaç duyulan parçaların fiyat teklifini idareye sunacak ve idareden onay aldıktan sonra parçaları temin ederek Teknik Hizmetler Amirliği'nin elemanları denetim ve gözetiminde yerine takacak ve İdare'ye fatura edilecektir. İdare'nin piyasa araştırması yapma hakkı saklıdır. Kullanılacak yedek parça ve malzemeler idarenin uygun göreceği uluslararası standartlara uygun ve iki yıl yüklenici firma garantisinde olacaktır.
- 5- Hasta hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamasına özen gösterilecektir, parçaların temini hususunda yüklenici firma her türlü tedbirleri alacaktır.
- 5- Sözleşme süresi içerisinde idare tarafından mevzuat çerçevesinde kompanzasyon panolarında yapılması gündeme gelebilecek yenileme çalışmaları olduğu takdirde idare sözleşme fesih edebilir.

CEZAI HÜKÜMLER :

- 1- Yüklenici düzenli olarak her ay kuruma gelen elektrik tüketim faturalarının birer fotokopisini idareden belge karşılığı teslim alacak, aktif, reaktif, endüktif ve kapasitif değerlerin kontrollerini yapacak, varsa tahakkuk eden reaktif, endüktif ve kapasitif tüketim bedelleri dönem içerisinde ödenerek dekont idareye teslim edilecektir,
- 2- İstanbul Üniversitesi'nin BEDAŞ'a veya Serbest Piyasadan Elektrik enerjisi temini işini üslenen Yüklenici firmaya karşı ceza ödemesi durumunda Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi bu Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 27. maddesi hükümleri de uygulanır,
- 3- 1. İnci maddede belirtilen reaktif, endüktif, kapasitif tüketim bedellerinin ilgili dönem içerisinde yüklenici tarafından ödenmemesi durumunda İÜ Döner Sermaye Saymanlığına gönderilen hak edişlerinden kesilerek gerekli işlem yapılacaktır.


Burhan DUMAN
Hastane Müdür Yardımcısı


Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı


muntecim CİMŞİ
Hastane Müdür Yardımcısı.