



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



CİHAZ ADI

DUVAR TİPİ KLİMA

TIBBİ VE TEKNİK  
ÖZELLİKLER

1. Duvar tipi split klima olacaktır.
2. İhaleye katılacak firmalar klimanın takılacağı yeri yerinde görerek tekliflerini vereceklerdir.
3. Soğutma kapasitesi en az 9000 BTU/h olacaktır.
4. Isıtma kapasitesi en az 12000 BTU/h olacaktır.
5. Klimada inverter özelliği olacaktır.
6. Dijital ekranı bulunacaktır.
7. Klimanın dış ünitesinde goldfin özelliği bulunacaktır.
8. Dış ünite duvara yerden minimum 2,50 metre yüksekliğe montaj yapılacaktır.
9. Yıkabilir anti-bakteri filtresi olacaktır.
10. Enerji seviyesi A sınıfı olacaktır.
11. Sağlıklı nem alma özelliği olacaktır.
12. Otomatik sıcaklık kontrolü olacaktır.
13. Dış ünitesi korozyona dayanıklı olacaktır.
14. Enerji tasarrufu modu olacaktır.
15. Buz çözme özeliği olacaktır.
16. Otomatik İç Ünite Kurutma Fonksiyonu olacaktır.
17. İş alan yüklenici klimanın montajını yaparak, gerekli elektrik hatlarını ve duvar kırım işini yapacaktır.

GENEL HUSUSLAR

1. Yüklenici aşağıda belirtilen maddelerin her birini kabul ettiğine ve şartlara uyacağına dair yazılı olarak genel taahhüt verecektir.

KABUL/MUAYENE  
VE  
TESLİMAT  
ŞARTLARI

1. Yüklenici firmanın teslim edeceği cihazlar TSE ve/veya CE belgeli, en az 2 yıl cihaz garantili olmalı ve İstanbul'da yaygın servis ağı bulunmalı ve ilgili katalog, broşürleri ihale komisyonuna teslim etmelidir.
2. Yüklenici Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB' den İş sağlığı ve Güvenliği eğitim ve hizmetlerini alıyor olmalı ve birer sözleşme suretlerini ihale komisyonuna teslim etmelidir.
3. Yüklenici, cihazı monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
4. Cihazın parçaları kullanılmamış olmalıdır. Aynı zamanda cihaz; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış cihaz teslim alınmaz.

TEKNİK SERVİS  
GARANTİ VE

1. Yedek parça temini garantisi 10 (on) yıl ile en az 2 (iki) yıl kullanım hataları dışında çıkabilecek arızalara karşı garantisi olmalıdır.

İMZA-KAŞE  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Ziya GÜLBARAN  
Dip. Tescil No: 32076  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

İMZA-KAŞE  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. İbrahim ER  
Dip. Tescil No: 37498  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

İMZA-KAŞE  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Tunc ÇAĞATAY  
Dip. Tescil No: 33364  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
A.B.D. Başkanı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



YEDEK PARÇA

MONTAJ

EĞİTİM

1. Yüklenici, cihazı kurum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Cihazın nakliye ve montajı sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür.
1. Yüklenici, cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanacak şekilde personeli ücretsiz eğitmekle yükümlüdür.

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Ziya ZÜLBARAN  
Dip. Tescil No: 32076  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. İbrahim ÇELİK  
Dip. Tescil No: 37498  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Mehmet YAĞATAY  
Dip. Tescil No: 32884  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı