

## İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İTF KAMPÜS ALANINDA ORTOPEDİ, NÖROLOJİK BİLİMLER BİNASI, İÇ HASTALIKLARI BİNASI, PSİKİYATRİ BİNASI, ÇOCUK PSİKİYATRİSİ VE FTR POLİKLİNİKLERİ VE HEMŞİRE YATAKHANESİNİN BULUNDUĞU BİNALARDAKİ DOKUZ ADET KALORİFER KAZAN BRÜLÖRÜ, BAKIM, ONARIM ŞARTNAMESİDİR.

### 1.1. İşin Niteliği ve Tanımlar

Bu şartname; İstanbul Tıp Fakültesi Kampüs alanında bulunan Ortopedi, Nörolojik Bilimler Binası, İç Hastalıkları Binası, Psikiyatri Binası Çocuk Psikiyatrisi ve FTR Polikliniklerinin bulunduğu binalarda ve Hemşire Yatakhanelerinde bulunan muhtelif marka model ve kapasitelerde toplam Dokuz adet Doğalgaz brülörlerinin bakım, onarımlarının (parça hariç) ve baca gaz analizlerinin yapılması işini kapsamaktadır.

### 1.2. İstekliler,

a) İstekli benzer işleri yaptığına dair iş bitirme belgesini sunmalıdır,

### 1.3. Bakım, Onarım Gün ve Saatleri,

a) Yüklenici bakım onarım işlerini hasta hizmetlerini aksatmayacak şekilde idarenin uygun göreceği zaman dilimi içerisinde yapacaktır.

### 1.4. Servis Hizmetleri,

1-Bakım onarım işlerinin yapılacağı sistemler,

a)- 9 adet kalorifer kazanı brülörü bakımı, onarımı

b)- 9 adet kazana ait baca gaz analizi ve temizliği,

c)- Bakım onarımlarda SKP 75 Ventil, servomotor, ateşleme elektrodu veya benzeri parçaların arızalı olanların onarımları yapılacaktır, onarımları yapılamıyorsa yenisinin alınması için bir raporla ihtiyaç duyulan malzemeler idareye bildirilecektir,


### Yapılacak İşler,


a). Dokuz adet kalorifer kazanı brülörleri ve bağlı otomasyon sistemleri bakım onarımları yapılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

b).Toplam dokuz adet kazana ait bacaların temizliği yapılacak, gaz analizleri yapılacak normal değerlerde çalışacak şekilde ayarlanacaktır.

c).Bütün kazanlar brülör bakımları yapıldıktan sonra istenilen değerlerde çalıştırılarak gerekli kontroller idarenin görevlendireceği elemanlar nezaretinde yapılarak test edilecektir.

d). Toplam dokuz adet kazana ait brülörleri ihale tarihinden ve ilk bakım onarımlar yapıldıktan sonra , aylık kontrollerinin yapılması, ve 31.05.2020 tarihine kadar meydana gelebilecek her türlü arızalara en geç iki saat içinde gerekli müdahaleyi

  
Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yardımcısı

  
Ömer YORGUN  
Hastane Müdür Yardımcısı

  
Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.

yaparak sistemi çalışır vaziyete getirecektir, ve bu işler için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

e) Çalışmalar esnasında yüklenici firma her türlü emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür,

f) Çalışmalar esnasında yüklenici firma elemanları tarafından sistemlere veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır,

g) Tadilat çalışmaları sonucunda söz konusu brülörler Fakültemiz Teknik Hizmetler Amirliği elemanları nezdinde tam kapasiteli yük altında test çalışması yapılarak teslim alınacaktır.

h) Bakım onarım çalışması yapılan brülörlerde ihtiyaç halinde kullanılacak olan malzemeler ve işçilik hatalarına karşı bir yıl süre ile yüklenici firma garantisi altında olacaktır.

  
Bekir DURAN  
Hastane Müdür Yardımcısı

  
Ömer YORGUN  
Hastane Müdür Yardımcısı

  
Tuba ARSLAN  
Hastane Müdür Yard.