



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

3 (ÜÇ) KALEM SARF MALZEME

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

-1. Sıradaki SKP 75 gaz hattı devresi regülatörü, siemens SKP 75 özelliğinde, çalışma gerilimi 220-240V 50/60 Hz, max. 13,5 VA ve çalışma sıcaklığı -10 ile +60 derece arasında olup IP 54 koruma sınıfına sahip CE belgeli olacaktır.
-2.Sıradaki Gaz Valfi, Dungs emniyet vanası MV/4, MVD, MVD/5, MVDLE/5 ve EN 161 e göre uygun gaz brülörleri ve gaz cihazları için uyumlu 1. kalite olacaktır.
-3.Sıradaki brülör motoru, 5,5 kw gücünde 2800 devir/dakika, -20 derece ile +40 derece ortam sıcaklığı aralığında, IP 65 koruma sınıfına sahip TSE veya CE kalite belgeli olacaktır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

TEKNİK HİZMETLER AMİRLİĞİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

İTF KAZAN DAİRESİ BAKIM VE ONARIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN
MALZEMELER,

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADİ

İMALAT HATALARINA KARŞI İKİ YIL YÜKLENİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDA
OLACAKTIR.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine ..30..gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1- Teknik Şartnamede talep edilen belgeler Muayene Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.
2-Tüm ürünlerde yüklenici firma en az üç değişik marka veya model numunelerini idareye sunacak ve idarenin uygun göreceği marka veya model malzemeleri getirecektir.
3-Talep edilen malzemelerle ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinde görülecektir.
4- Bütün malzemeler Teknik Hizmetler Amirliği Deposuna gösterilen yerlere istif edilmek sureti ile teslim edilecektir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yardımcısı

Ömer YORGUN
Hastane Müdür Yardımcısı